

# ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC  
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHHECHISCHE REPUBLIK  
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE  
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lisem 129/2, 171 02 Praha 8 - Troja

## CERTIFIKÁT

č.: 1180184

**Výrobek:** Rozvodné pilíře

**Typ:** SS., SP., SR., (viz příloha)

**Jmenovité hodnoty:** AC 690 V, 50 Hz, 400 A, 40 kA, IP43, IP44

**Objednatel:** SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o.  
Majdalena 141, 378 03 Majdalena, Česká republika

**Výrobce:** SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o.  
Majdalena 141, 378 03 Majdalena, Česká republika

**Obchodní značka:**

**Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.:** 800725-01/01 ze dne: 09.03.2018

**Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:**  
ČSN EN 61439-5 ed.2:15, ČSN EN 61439-1 ed.2:12

**Jiné údaje:**

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 800725 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Shoda výrobku s uvedenými normami a předpisy zajišťuje shodu výrobku se základními požadavky nařízení vlády č. 117/2016 Sb., 118/2016 Sb. v platném znění a certifikát může být použit jako podklad pro EU Prohlášení o shodě podle zákona č. 90/2016 Sb. o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, v platném znění.

**Platnost certifikátu je omezena do:** 31.03.2021

14.03.2018

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček  
Vedoucí certifikačního orgánu



razítko



800725-01