



SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o.

Majdalena 141, 378 03 Majdalena

IČ: 49050648, DIČ: CZ49050648

Tel.: +420 725 757 991, e-mail: info@slouparna.cz, www.slouparna.cz



Výrobce SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o. vydává v platném znění

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č. 04/24

na výrobky s obchodním názvem

Kabelové žlaby, krycí desky, kabelové označníky

podle zákona č. 22/97 Sb. a § 2 a 3 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády 312/2005 Sb. nařízení vlády č. 215/2016 Sb.

Kabelový označník:		Kabelový žlab:		Krycí deska:	
označení	rozměr (mm)	označení	rozměr (mm)	označení	rozměr (mm)
kabelový označník	150 x 150 x 300	TK 1	1000 x 170 x 140	KD 1	500 x 170 x 45
		KZ 1	500 x 170 x 140	KD 2	500 x 234 x 45
		KZ 2	500 x 234 x 210	KD 3	500 x 310 x 55
		KZ 3	500 x 330 x 275	KD4	500 x 200 x 40

Kabelový označník: určený k označování trasy podzemního kabelového vedení a trubních řádů. Vrchní deska je provedena s označením „KABEL NN, KABEL VN, KABEL VO, SPOJKA NN SPOJKA VN, SPOJKA VO, případně s označením podle přání zákazníka. Je vyráběn z betonu C 25/30, XC3 a litinového štítku o rozměrech 100 x 100 mm s příslušným symbolem označení. Beton nezaručuje odolnost vůči agresivním vodám.

Kabelový žlab: určený jako ochrana proti mechanickému namáhání kabelů před poškozením. Ukládají se do pískového lože nebo prohozené zeminy o tl. 10 cm do otevřeného výkopu. Lze použít pro otevřené kanálky pro odvod povrchových vod, v případě těžšího provozu je nutno stěny obetonovat. K zakrytí kanálů slouží zákrytové desky. Žlaby a desky nejsou určeny do vysoce agresivního prostředí.

Krycí deska: určená k uzavření kabelového žlabu a zakrytí kabelů volně uložených v terénu (bez kabelových žlabů). Jsou vyráběny z betonu C 25/30 na vibro-lisovacím zařízení, nezaručují odolnost vůči vysoce agresivním vodám.

Splňuje základní podmínky a základní požadavky podle nařízení vlády. Výrobky odpovídají Technickým podmínkám ze dne 30.8.2004

Výrobek je za výše uvedených podmínek použití, bezpečný. Výrobce SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o. uplatňuje opatření ve výrobě a kontrolní postupy, které zabezpečují shodu všech výrobků uváděných na trh.

Posouzení shody bylo provedeno dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění NV 312/2005 Sb. nařízení vlády 215/2016 Sb. Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, s.p. Autorizovanou osobou 204, pobočka 0200 České Budějovice.

Prohlášení o shodě se vydává na základě těchto dokumentů:

Protokol o kontrolní zkoušce betonových kabelových žlabů a zákrytových desek pod číslem: 020 - 049581 ze dne 06.05.2024

Stavební technické osvědčení č. 020 - 045465 s platností do 30.11.2024

V Majdaleně dne: 17. 5. 2024

Schválil:



IČ 490 50 648

DIČ CZ49050648

SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o.

378 03 Majdalena

Ing. Michal Hamerník
ředitel společnosti