


JÍMKA TLAKOVÉ KANALIZACE

Popis:

Železobetonová jímky s použitím jako zemní nádrž pro osazení čerpadla tlakové kanalizace. V případě potřeby zapuštění jímky do větší hloubky lze výšku jímky upravit nástavcem tak, aby šachetní poklop byl v úrovni okolního terénu.

Výrobek	Vyobrazení	Rozměr (mm)	Užitný objem m ³	Hmotnost kg/ks	Paleta
Jímka tlakové kanalizace		1150×1150×1950	0,5	2200,0	kusový prodej

Použití:

- shromažďování odpadních splaškových vod

Technické požadavky

- beton C 25/30 XC2
- nepropustnost podle ČSN 75 0905 a u jímek použitých ke shromažďování odpadních vod musí být únik nulový
- únosnost stropu 5 kN/m² (v případě požadavku max. 10 kN/m²).

Předpisy:

Technické podmínky SL – Tepo 07/02

ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží

ČSN EN 206-1 Beton – část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

