


JÍMKA TLAKOVÉ KANALIZACE

Popis:

Železobetonová jímky s použitím jako zemní nádrž pro osazení čerpadla tlakové kanalizace. V případě potřeby zapuštění jímky do větší hloubky lze výšku jímky upravit nástavcem tak, aby šachetní poklop byl v úrovni okolního terénu.

| Výrobek | Vyobrazení | Rozměr (mm) | Užitný objem m ³ | Hmotnost kg/ks | Paleta |
|--------------------------|---|----------------|-----------------------------|----------------|---------------|
| Jímka tlakové kanalizace |  | 1150×1150×1950 | 0,5 | 2200,0 | kusový prodej |

Použití:

- shromažďování odpadních splaškových vod

Technické požadavky

- beton C 25/30
- nepropustnost podle ČSN 75 0905 a u jímek použitých ke shromažďování odpadních vod musí být únik nulový
- únosnost stropu 5 kN/m² (v případě požadavku max. 10 kN/m²).

Předpisy:

Technické podmínky SL – Tepo 07/02

ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží

ČSN EN 206 + A2 Beto specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

