



SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ



ISO 9001

Výrobce **SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o.** vydává v platném znění

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

na výrobky s obchodním názvem

ŽELEZOBETONOVÉ JÍMKY

o užitém obsahu 6 m³, 8 m³ a 10 m³

Výrobek je určen jako podzemní jímka pro zachytávání odpadních vod bez zařízení sloužícího k přečištění. Výrobek lze použít bez dodatečných úprav pro usazení do terénu s hladinou podzemní vody, která dosahuje max. do 1.600 mm od základové spáry výrobku. Zatížení zastropení jímky je do 5 kN/m².

Jímka je vyrobena z třídy betonu C25/30 XC2.

Jímka splňuje podmínky dle:

ČSN 75 6402 – Čistírny odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel

ČSN 75 0905 – Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží

ČSN 75 6081 – Žumpy

Za podmínek výše uvedených je výrobek bezpečný. Výrobce SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o. splňuje a uplatňuje opatření ve výrobě a kontrolní postupy, které zabezpečují shodu výrobků uváděných na trh.

Zároveň výrobce deklaruje vodotěsnost dle normy ČSN 75 0905 dle protokolu o zkoušce č. 020-033056.

Prohlášení o shodě se vydává na základě těchto dokumentů:

Protokol o výsledku certifikace výrobku – Železobetonové jímky – č. 020-051888 ze dne 22.04.2025

Certifikát výrobku – Železobetonové jímky – č. 204/C5a/2025/020-051889 ze dne 22.04.2025

STO – Železobetonové jímky – č. 020-0511887 ze dne 22.04.2025

Zpráva o dohledu – Železobetonové jímky – č. 020-050074 ze dne 14.05.2024

Protokol o zkoušce vodotěsnosti a jmenovité velikosti – č. 020-033056 ze dne 18.03.2016

V Majdaleně dne: 19. 9. 2025

Schválil:



.....
Milan Hamerník ml.

Představitel managementu jakosti