



SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ



ISO 9001

Výrobce **SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o.** vydává v platném znění

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č. 04/26

na výrobky s obchodním názvem

KABELOVÉ ŽLABY, KRYCÍ DESKY, KABELOVÉ OZNAČNÍKY

podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., podle § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády 312/2005 Sb., č. 215/2016 Sb. a č. 119/2024 Sb.

Kabelový žlab:		Krycí deska:		Kabelový označnick:	
označení	rozměr (mm)	označení	rozměr (mm)	označení	rozměr (mm)
TK 1	1000 x 170 x 140	KD 1	500 x 170 x 45	kabelový označnick	150 x 150 x 300
KZ 1	500 x 170 x 140	KD 2	500 x 234 x 45		
KZ 2	500 x 234 x 210	KD 3	500 x 310 x 55		
KZ 3	500 x 330 x 275	KD 4	500 x 200 x 40		

Popis a určení výrobku:

Kabelový označnick: určený k označování trasy podzemního kabelového vedení a trubních řádů. Vrchní deska je provedena s označením „KABEL NN, KABEL VN, KABEL VO, SPOJKA NN SPOJKA VN, SPOJKA VO, případně s označením podle přání zákazníka. Je vyráběn z betonu C 25/30, XC3 a litinového štítu o rozměrech 100 x 100 mm s příslušným symbolem označení. Beton nezaručuje odolnost vůči agresivním vodám.

Kabelový žlab: určený jako ochrana proti mechanickému namáhání kabelů před poškozením. Ukládají se do pískového lože nebo prohozené zeminy o tl. 10 cm do otevřeného výkopu. Lze použít pro otevřené kanálky pro odvod povrchových vod, v případě těžšího provozu je nutno stěny obetonovat. K zakrytí kanálů slouží zákrytové desky. Žlaby a desky nejsou určeny do vysoce agresivního prostředí.

Krycí deska: určená k uzavření kabelového žlabu a zakrytí kabelů volně uložených v terénu (bez kabelových žlabů). Jsou vyráběny z betonu C 25/30 na vibro-lisovacím zařízení, nezaručují odolnost vůči vysoce agresivním vodám.

Při posouzení shody byly použity tyto technické specifikace:

- ČSN EN 206+A2; Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

Posouzení shody tohoto výrobku se účastnila autorizovaná osoba:

AO 204 Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 IČO: 00015679, pobočka České Budějovice.

Dokumenty vydané autorizovanou osobou:

- Protokol o kontrolní zkoušce betonových kabelových žlabů a zákrytových desek pod číslem: 020-053572 ze dne 04.05.2026
- Stavební technické osvědčení č. 020-045465 s platností do 30.11.2024
- Prodloužení doby platnosti STO č. 020-045465 s platností do 30.11.2027
- Dodatek č. 020-050920 k STO č. 020-045465 ze dne 10.11.2021



IČ 490 50 648
DIČ CZ49050648

SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o.

378 03 Majdalena

Schválil:

Ing. Michal Hamerník
jednatel